



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

Łądek, dnia 29.10.2020r.

**IZ.271.6.2020**

**Do wszystkich Wykonawców postępowania**

**Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:**

**„Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń,  
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek”**

**Odpowiedzi na zadane pytania**

Odpowiedzi do zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Łądek, informuję, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytania dotyczące Części I - Przebudowy SUW Wola Koszucka oraz Części II Przebudowa SUW Ratyń.**

**Pytanie nr 19**

*Prosimy o załączenie istniejących wyników badań wody surowej i po istniejącym uzdatnianiu.*

**Odpowiedź:**

Wyniki badań wody surowej przedłożone zostały wraz z odpowiedziami Zamawiającego na pytania w dniu 22.01.2020r.

Wyniki badań po istniejącym uzdatnieniu Zamawiający przedkłada w załączniki nr 1 do dzisiejszych odpowiedzi.

**Pytanie nr 20**

*Prosimy o podanie przepustowości SUW.*

**Odpowiedź:**

Aktualnie stacje produkują: SUW Wola Koszucka 400-800m<sup>3</sup>/dobę, SUW Ratyń 300-600m<sup>3</sup>/dobę (w zależności od pory roku).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

Przepustowość docelowa po przebudowie wskazana została w Programach funkcjonalno-użytkowych, w zakresie przebudowy SUW Ratyń określa to pkt 2.2.7 PFU, a w zakresie przebudowy SUW Wola Koszucka pkt 2.2.8. PFU.

**Pytanie nr 21**

*Prosimy o przesłanie istniejącego Pozwolenia Wodnoprawnego.*

**Odpowiedź:**

Pozwolenie wodnoprawne zostało załączone do wcześniejszych odpowiedzi w związku z treścią pytania nr 17 .

**Pytanie nr 22**

*Prosimy o załączenie istniejącego rzutu SUW.*

**Odpowiedź**

Rzuty stacji uzdatniania wody przedłożone zostały wraz z odpowiedziami Zamawiającego na pytania w dniu 22.01.2020r.

**Pytanie nr 23**

*Ile studni głębinowych jest na SUW? W jakim zakresie planowana jest przebudowa studni głębinowych? Czy przebudowa dotyczyć ma tylko wymiany pompy głębinowej czy również obudowy wraz z armatura nadziemną czy jeszcze wymiany rur podfiltracyjnych i nadfiltracyjnych.*

**Odpowiedź**

Odpowiedź na ww. pytanie zawarta została w pełni w odpowiedzi na pytanie nr 11 tj.:  
„Wymiana pomp głębinowych oraz ewentualna wymiana lub dodatkowa instalacja zasilania, przewodów sterowania itp.

Ratyń: 1 studnia z 1988r, 1 studnia w trakcie budowy, zakończenie 2020r

Wola Koszucka: 1 studnia z 2001r, 1 studnia pogłębiona w 2017r.”

**Pytanie nr 24**

*Ogrzewanie budynku - system nagrzewnic gazowych zasilanych gazem płynnym wraz z systemem sterowania za pomocą termostatów, których pomieszczeń będzie dotyczył?*

**Odpowiedź**

System ogrzewania będzie dotyczyć przede wszystkim chlorowni oraz hali technologicznej.

Z poważaniem

  
Artur Miśkiewicz